



**Energa**  
operator

Od Dział Dokumentacji Energetycznej

Do **Gmina Stolno**  
Stolno 112  
86-212 Stolno




Znak RG/2MMD/JK/U/604/2020  
EOP-92MMD-000486-2020

Grudziądz, 17 lipca 2020 r.

Dot. **Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste-Nałęcz, gmina Stono, obr. Małe Czyste dz. nr 467, obr. Stolno dz. nr 53/1.**

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, że plany sytuacyjne terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

**OZNACZENIA:**



**linia napowietrzna SN-15kV**  
**linia napowietrzna nN-0,4kV**

1. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.).
2. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót sprzętem mechanicznym.
3. Wszystkie uszkodzenia istniejących linii elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót zostaną usunięte kosztem inwestora.
4. Wkreślone linie napowietrzne SN-15kV i nN-0,4kV należy nanieść na wszystkie egzemplarze projektu.
5. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uaktualnić powyższe uzgodnienie.
6. Uzgodnienie ważne do dnia **17.07.2022 roku**.

**UWAGA:**

- Prace ziemne związane z przebudową drogi należy wykonać w sposób nie powodujący trudności w prawidłowej eksploatacji istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
- Odległości nawierzchni drogi gminnej po jej przebudowie w miejscach skrzyżowań z istniejącymi elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi SN i nN winny spełniać wymogi przepisów określonych w normach PN-E-05100-1 oraz N SEP-E-003.
- Należy zachować min. 2m odległości projektowanej skrajni jezdni od istniejących słupów linii napowietrznych SN i nN.

Z poważaniem

Kierownik Działu  
Dokumentacji Energetycznej

*[Signature]*  
Edziszław Szumowski

Załączniki  
- plan sytuacyjny: 2szt.

Sprawę prowadzi: Jacek Klucznik  
tel. (056) 470 62 89

T +48 56 470 61 00  
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122  
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Toruniu  
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń  
operator.torun@energa.pl  
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

