

Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

Obliczeń wykonano zgodnie z:

Dz. U. Nr 03.169.1650 z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Nr Pom.	Nazwa grupy pomieszczeń	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. [m ²]	Wys. pom. [m]	Kub. pom. [m ³]	Krotność [LW/h]	Nawiew [m ³ /h]	Wywiew [m ³ /h]	Oznaczenie Urządzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/5	Przyziemie	Szatnia	25,63	2,80	71,76	4	287	287	Ww-1, Ww-2 - 2 x wentylator wywiewny typu ściennego wydajność max. 150m ³ /h
1/8	Przyziemie	WC	6,10	2,80	17,08		130	130	Ww-3 wentylator wywiewny typu ściennego wydajność max. 150m ³ /h