



Zgodnie z PN EN 1717 należy zainstalować zawory antyskażeniowe typu:

- HD przed baterią natryskową
- HD przed zaworami czerpalnymi ze złączką
- EA przed pojemnościowym podgrzewaczem wody

o średnicy zgodnej z przewodem.

## OZNACZENIA

- (Kx)
- proj. pion kondylacyjny Ø0,11PVC wyprowadzony ponad dach i zakończony rurą wywiewną Ø0,16PVC (obudowany).
  - proj. wpust podłogowy Dn100mm
  - proj. instalacja zimnej wody
  - proj. instalacja ciepłej wody
- Wp100
- 

RZUT PRZYZIEMIA – WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.			SKALA 1:100	DATA: BRANŻA SANT. 31.05.2022r.	RYS. NR:  SW-02
INWESTOR:	Gmina Stolino, Stolino 112, 86-212 Stolino				PODPIS:
OBIEKT	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Rybieniu				
ADRES:	dz. nr 20/1, obręb Rybieniec [0011], m. Rybieniec, gmina Stolino				
PROJEKTANT:	inż. Halina Mosskowska nr ew. uprawnień: BA-IV/8346/19/T0/90 specjalność: instalacje sanitarne wod.-kan. i c.o.				
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Wojtakowski				

